INTERPELLANZA

Che presenta il sottoscritto in rappresentanza del gruppo Lega-UDC-Indipendenti, per quanto concerne l'accesso per disabili nell'edificio scolastico di Bironico.

Sono venuto a conoscenza come il Municipio intende mettere dei montascale nella sede scolastica di Bironico, presumo nell'ambito delle competenze finanziare concesse all'esecutivo dal Regolamento Comunale.

Quando ancora municipale del Comune di Rivera e responsabile del dicastero educazione-cultura e sport, avevo già discusso di questo argomento con l'allora collega Municipale di Bironico Signor Marco Cattani, nel senso di esaminare la possibilità d'installare un ascensore in questa sede scolastica.

L'impianto, avrebbe trovato ubicazione all'esterno sul lato nord-est a sinistra dell'entrata principale, soluzione questa che avrebbe avuto diversi vantaggi quali:

a) l'entrata dell'ascensore sarebbe stata al livello del piazzale adibito a posteggi, eliminando per sé ai disabili già due scalini posti prima dell'entrata.

b) il collegamento con l'interno dell'edificio avrebbe avuto quale riferimento dei locali secondari all'uso scolastico quali, il piano sub nel vecchio spogliatoio, al PT nell'aula docenti e al 1° P. nell'attuale cancelleria.

c) non da ultimo, questo tipo di impianto si renderebbe più funzionale anche ad utilizzo da parte di persone anziane che si recano in cancelleria, contrariamente al montascale che non attira sicuramente il favore di questa categoria di persone.

Con quanto suddetto e avvalendomi delle facoltà concessemi dalla LOC e dal Regolamento Comunale, chiedo quindi al Municipio quanto segue:

1. L'esecuzione dei previsti montascale, sono dettate da quali impellenti necessità, se si, quali ? e se no. perché ?.
   (considero che alla base di questa decisione, vi sia la presenza in scuola del ragazzo Giacomo Lenazzi, "che fortunatamente sta riscontrando vistosi miglioramenti" al punto di riuscire a superare anche delle brevi rampe scale come lo potrebbe essere nel caso di Bironico, ovviamente con la dovuta assistenza)

2. Non ritiene il Municipio, alla luce di quanto sopra, di approfondire maggiormente il discorso di dotare l'edificio di un ascensore.

Ringrazio per l'attenzione che si vorrà dare a questa interpellanza.

Claudio Bonomi
Consigliere Comunale

COMUNE
DI MONTECENERI
27 GIU. 2012
SIN | SEG | MUN | UTC | CAN | AAP

Interpellanza scritta presentata lo scorso 27 giugno 2012 da parte di Claudio Bonomi del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti di Monteceneri, per quanto concerne l'accesso per disabili nell'edificio scolastico di Bironico

Il Municipio risponde come segue:

Prima di rispondere ai quesiti dell'interpellanza si premette che il nuovo Comune di Monteceneri costituto il 21 novembre 2010 ha ripreso tutte le proprietà degli ex 5 Comuni e tra queste proprietà vi era anche la scuola elementare di Bironico, ristrutturata in parte nel 2006 e quindi già soggetta alla Legge edilizia del 13.03.1991 e alla Legge disabili del 12.12.2002 che stabiliscono che gli edifici pubblici o privati accessibili al pubblico devono tener conto dei bisogni degli invalidi motulesi. Nell'ambito di questa ristrutturazione non è stato eseguito nessun lavoro in favore di queste persone.

1) L'esecuzione di un montascale a norma di legge è stato eseguito con urgenza in quanto a partire da settembre 2012 un allievo necessitava di un simile impianto.
   L'intervento ha tenuto conto del facile accesso con carrozzelle, delle prescrizioni antincendio, delle prescrizioni di sicurezza e di utilizzo razionale di tutti i locali già a disposizione. La scelta del montascale è stata motivata da:
   a) Possibilità di accesso a tutte le quote dello stabile, compreso il pianerottolo dell'entrata principale. In questo modo l'utente accede alla sede scolastica assieme agli altri scolari, senza subire ulteriori discriminazioni.
   b) Creando al piano palestra un atrio con porta resistente al fuoco si è messo in regola l'intero spazio ginnico.
   c) Dal lato economico è risultato il sistema più conveniente e di facile gestione.
   d) Per rispetto delle prescrizioni di sicurezza si doveva sostituire la ringhiera metallica lungo la scala di collegamento al piano superiore. Integrando i binari e il meccanismo del montascale si sono risolti tali problemi.
2) In accordo con i responsabili dell'Ufficio sanità si è valutato inizialmente anche la posa di un lift sulla parete nord e sud. L'idea è stata scartata per i seguenti motivi:
   a) Il lift in generale non poteva servire il pianerottolo dell'entrata principale creando il problema già sopra descritto.

b) Si sarebbe dovuto creare un accesso ex novo lungo la parte nord con eventale tettoia di protezione dell'accesso, ecc.
c) Se il lift fosse stato costruito a nord avrebbe creato un accesso sul corridoio ai piani superiori e direttamente nella palestra (a meno di creare un ennesimo atrio di accesso). La situazione non era accettabile per una questione di funzionalità, sicurezza e protezione del fuoco (un vano lift deve essere compartimentato come un vano scale).
d) La creazione di un lift a sud avrebbe limitato l'uso dei due locali ora adibiti a cancelleria e locale docenti, oltre che invadere lo spazio della palestra (ex spogliatoio).
e) I costi d'esecuzione sarebbero stati ben maggiori di un montascale, tenuto conto anche che la palestra, in quel punto, si trova ad oltre 2 metri sotto terra.

Il Municipio ritiene di aver così risposto alle domande dell'interpellante.