

Partito Popolare Democratico
e Generazione Giovani
6802 Rivera-Monteceneri

R	COMUNE DI MONTECENERI				
	24 MAR. 2022				
SIN	SEG	MUN	UTO	CAN	AAP

Lodevole
Municipio di Monteceneri
6802 Rivera

Monteceneri, 22.03.2022

Onorevole Sindaco, onorevoli Municipali,

in virtù delle facoltà concesse della LOC e dal regolamento comunale, presentiamo la seguente

INTERPELLANZA

riguardante l'acquedotto comunale della frazione di Canedo, quartiere di Medeglia.

La frazione di Canedo dispone di un acquedotto indipendente, che negli anni passati ha già dimostrato i suoi limiti di capacità. Infatti, in periodi di particolare siccità, si è dovuto ricorrere al riempimento del serbatoio da parte del Corpo Pompieri.

Nel frattempo si sta riscontrando un certo fermento edilizio, con licenze edilizie già approvate ed altre in corso, che, da un lato contribuiscono a mantenere in vita questo bel nucleo del nostro Comune, ma dall'altro mettono maggiormente sotto pressione l'acquedotto comunale di Canedo.

Ci permettiamo dunque di porgere al Lodevole Municipio le domande seguenti.

1. Il Municipio è a conoscenza di un rischio di penuria d'acqua potabile nella frazione di Canedo?
2. Considerando le licenze edilizie già concesse e quelle in corso, quanti abitanti complessivi sono da prevedere a Canedo?
3. Secondo le normative vigenti, l'acquedotto di Canedo è dimensionato per rifornire d'acqua potabile quanti abitanti? È sufficiente per i cittadini previsti?
4. Qualora vi fosse un deficit idrico, come intende procedere il Municipio?
5. Il Municipio intende in futuro allacciare l'acquedotto di Canedo con quello del quartiere di Medeglia?

Ringraziamo già sin d'ora per la vostra risposta e porgiamo distinti saluti.

A nome del gruppo PPD e Generazione Giovani
Nicola Richina

Municipio

CP 329, CH-6802 Rivera
T +41 (0)91 936 10 30
info@monteceneri.ch



Interpellanza scritta presentata lo scorso 24 marzo 2022 da parte di Nicola Richina inerente l'acquedotto comunale della frazione di Canedo, quartiere di Medeglia

Risponde la Municipale Loredana Cotta Leoni.

Il Municipio risponde come segue alle domande poste dall'interpellante:

1. Il Municipio è a conoscenza di un rischio di penuria d'acqua potabile nella frazione di Canedo?
Sì, il Municipio è conscio dei potenziali rischi inerenti l'approvvigionamento idrico nella frazione di Canedo.
2. Considerando le licenze edilizie già concesse e quelle in corso, quanti abitanti complessivi sono da prevedere a Canedo?
A Canedo sono da prevedere 20 abitanti considerando le licenze edilizie concesse e le domande di costruzione in corso.
3. Secondo le normative vigenti, l'acquedotto di Canedo è dimensionato per rifornire d'acqua potabile quanti abitanti? È sufficiente per i cittadini previsti?
La risposta non è semplice. Per rispondere compiutamente occorrerebbe avere il PCA che al momento è in fase di allestimento. Con un calcolo approssimativo, in tempi normali e considerato il consumo medio in Svizzera di 160 litri al giorno pro capite nonché un margine di sicurezza del 30%, l'acquedotto potrebbe rifornire fino a 32 abitanti.
4. Qualora vi fosse un deficit idrico, come intende procedere il Municipio?
Qualora la situazione lo richiedesse, sarebbe possibile riempire il serbatoio di Canedo per mezzo di un'autocisterna predisposta per il trasporto di derrate alimentari e di una pompa atta al medesimo scopo.
5. Il Municipio intende in futuro allacciare l'acquedotto di Canedo con quello del quartiere di Medeglia?
Già nel 2020 è stato realizzato uno studio di fattibilità concernente la realizzazione di un collegamento dell'acquedotto di Canedo con quello di Medeglia. Recentemente è stato affidato a uno studio d'ingegneria un mandato per l'allestimento del progetto definitivo dell'opera. Facciamo inoltre presente che il Municipio nella seduta del 29 marzo 2022 ha deliberato i crediti per i progetti definitivi di approvvigionamento a Canedo mediante il bacino di Piancamara così come il ripristino di Dana 2. In questo modo si potrà ottimizzare la rete idrica del quartiere di Medeglia e ovviare anche al calo progressivo della portata di Dana 1.

Il Municipio ritiene di aver così risposto alle domande poste dall'interpellante.